

Svarsfil till extra remiss; Förslag till ändringar i BBR(A) och BEN, dnr: 4562/2016

Svar mailas till remiss@boverket.se

Datum

Remisslämnare

Organisation

Kontaktperson

E-postadress

Adress

Marie Linder
Hyresgästföreningen
Jennie Wiederholm
Jennie.wiederholm@hyresgastforeningen.se
Box 7514, 103 92 STOCKHOLM

Remissvar

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering

(sätt kryss i vald ruta)

X

Författning – BBR (A), BEN	Paragraf/avsnitt	Konsekvensutredning (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
Alla ändringar			Hyresgästföreningen har inga ytterligare kommentarer till förslaget efter de revideringar som gjorts	
BEN		s.12-15	Hyresgästföreningen vill instämma med de remissinstanser som anser att innetemperaturen skall justeras från 22 till 21 grader. Hyresgästföreningen menar att boverkets utredning inte visar att det ur ett livscyelperspektiv skulle vara optimalt att hålla fast vid 22 grader. Ett fördyrat byggande som inte i livscyelperspektiv ger lägre energianvändning eller ökad boendekomfort är olyckligt för både miljö, samhälle och enskilda individer.	

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan